



CLIENTE:

FECHA SOLICITUD: 28/10/2020

CIERRE SOLICITUD: _____

TIPOLOGÍA DE SOLICITUD:

- EJECUTIVA
- BUDGET

DIMENSIONAMIENTO FILTROS INDUSTRIALES

TIPO de FILTRO

- FILTRO SIMPLEX
- FILTRO DUPLEX
- FILTRO AUTOLIMPIANTE
- CESTA
- CESTA
- CARTUCHO
- CARTUCHO

DATOS de PROCESO

APLICACIÓN			
FLUIDO		Agua con Etilenglicol al 30%	(*)
VISCOSIDAD	(cSt)	1,93	(*)
DENSIDAD	(Kg/m³)	1.020-1.050	
CAUDAL	(m³/h)	12,6 ~ 20,4	(*)
TEMPERATURA DE TRABAJO	(°C)	20 ~ 40	(*)
PRESIÓN DE TRABAJO	(bar g)	4 ~ 7	(*)
MAX ΔP (FILTRO LIMPIO)	(bar)		
MAX ΔP (FILTRO COLMATADO)	(bar)		
GRADO DE FILTRACIÓN	(micron)	100 ~ 200	(*)
MATERIAL MEDIA FILTRANTE		Fibra??	(*)
DIRECCIÓN FLUJO		<input type="checkbox"/> INTERIOR - EXTERIOR	(*)
		<input type="checkbox"/> EXTERIOR - INTERIOR	(*)

DATOS DEL PROYECTO

TEMPERATURA DE DISEÑO	(°C)	
PRESIÓN DE DISEÑO	(bar g)	
PRESIÓN DE PRUEBA HIDRÁULICA	(bar g)	
SOBRESPESOR DE CORROSIÓN	(mm)	
NORMATIVA DE DISEÑO		<input type="checkbox"/> ASME VIII <input type="checkbox"/> EN 13445 <input type="checkbox"/> VSR <input type="checkbox"/> Estándar FILTREC <input type="checkbox"/>
APLICACIÓN DIRECTIVA PED		<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
ENSAYO		<input type="checkbox"/> Interno FILTREC <input type="checkbox"/> Cliente <input type="checkbox"/> Tercer organismo <input type="checkbox"/>



MATERIALES

CUERPO FILTRO	Acero inoxidable??	(*)
ELEMENTO FILTRANTE		(*)
BRIDAS		
PARTES INTERNAS		
TORNILLERÍA		
JUNTAS		

CONEXIONES

ENTRADA / SALIDA	
DRENAJE	
RESPIRADERO	
CONEXIONES MANÓMETRO DIF.	

ACCESORIOS

VÁLVULA DE DRENAJE	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
VÁLVULA EN EL RESPIRADERO	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
INDICADOR DE PRESIÓN DIFERENCIAL	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO (*)
TORNILLERÍA ABATIBLE ENCIMA DE LA TAPA	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
CIERRE RÁPIDO	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
SISTEMA DE LEVANTAMIENTO TAPA	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
CUADRO ELÉCTRICO CON LÓGICA DE CONTROL	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
ACABADO DE SUPERFICIE SEGÚN ESTÁNDAR FILTREC	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO

TRATAMIENTOS Y/O REVESTIMIENTOS SUPERFICIALES BAJO PEDIDO

INTERIOR	
EXTERIOR	

NOTAS / PETICIONES ESPECIALES

(*) Datos indispensables para el desarrollo de la oferta